PŁYTA ŻELBETOWA PL1.4

Gr.20cm

ZBROJENIE DOLNE:



PŁYTA ŻELBETOWA PL1.4

Gr.20cm

ZBROJENIE GÓRNE:





ZBROJENIE KRAWĘDZIOWE



STREFA DOZBROJENIA 1 – sztuk 1

Dozbrojenie stupów w siatce górnej.

skala 1:30



Pręt dociąć w miejscu zmiany kształtu płyty

STREFA DOZBROJENIA 3 – sztuk 1

Dozbrojenie stupów w siatce górnej.

skala 1:30



STREFA DOZBROJENIA 2 – sztuk 2

Dozbrojenie stupów w siatce górnej.

skala 1:30



Zbrojenie na przebicie (HALFEN):

skala 1:30



1 – 8x 1x HDB-10/145-3/330 (55/110/110/55)

Nr2 ø16 A-IIIN L= 767 szt.102

Nr1 ø16 A-IIIN L= 600 szt.102

Nr5 ø16 A-IIIN L= 204 szt.24

Rysunek rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi i rysunkami gabarytowymi.

Zachować ciągłość zbrojenia na długości prętów:

- zakłady min.60cm – dla ø12
- zakłady min.75cm – dla ø16
- zakłady min.100cm – dla ø20

Wszystkie bruzdy, przebicia oraz otwory stropów i ścian rozpatrywać razem z projektami instalacyjnymi.

Otwory w stropie wykonać po weryfikacji wymiarów urządzeń wpuszczanych zgodnie z wytycznymi producenta.

Uwaga:
Beton C25/30
dg < 16mm
Stal zbrojeniowa AIIIN (RB500W)
Otulina 3cm.
Wymiary prętów w osiach.
W zestawieniu stali nie uwzględniono dodatku na materiały odpadowe.

PROJEKT WYKONAWCZY

Piotr Dominiczak & Mariusz Szczurowski PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

data: lipiec 2016r.

KRYTA PŁYWALNIA W KĘPNIE

ul. WAŁKI MŁODYCH, 63-600 KĘPNO
dz. ew. 9418, 9419, 9425, 9426, 9432, 9442, 1518/2, 1519/1, 941/11, 941/12, 9427, 9428, 9443/3, 1521/11
jedn. ewid. 300803_4 Kępno, obręb 0001 miasto Kępno

nr: KB.9.3

BUDYNEK BASENOWY

PŁYTA ŻELBETOWA PL1.4

skala: 1:50;1:30

BRANŻA	KONSTRUKCJA
PROJEKTANT KONSTRUKCJI	mgr inż. Ilona Cybel upr. budowlane do proj. bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnej WKP/0273/PWOK/13
OPRACOWANIE	mgr inż. Patrycja Gliwicz
OPRACOWANIE	mgr inż. Krzysztof Drożewski