wpust dachowy podciśnieniowy ogrzewany

ściana szklana

balustrada h=110 cm

fasada szklana EI30

fasada szklana EI30 drzwi bezklasowe

biegi i spoczniki schodów R60

2.01

2.02

2.03

2.04

2.05

2.06

2.08

2.09

EI60

EI30

REI60

strop REI60 elementy nośne stropu R60

przejścia wentylacyjne EI60 przewody wentylacyjne EI60S

właz dachowy podciśnieniowy ogrzewany

żaluzja elewacyjna aluminiowa

Czerpnia: H=1,9mx L=1,5m

instalacja na wyciągu z szachtu zabezpieczone do klasy EI/EIS60

LEGENDA:

- Instalacja centralnego ogrzewania
- Instalacja zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych, klimakonwektorów
- Instalacja zasilania wymienników wody technologicznej
- Instalacja zasilania wymienników wody technologicznej z agregatu wody lodowej
- Instalacja wody lodowej
- Instalacja zasilania ogrzewania podłogowego
- Rozprowadzenie instalacji c.o. grzejnikowego i ogrzewania podłogowego w posadzce
- Grzejnik stalowy płytowy

Wymaga się stosowania przez wykonawców materiałów, urządzeń i wyrobów dopuszczonych do stosowania i spełniających wymogi wynikające z obowiązujących norm i przepisów (w tym również Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004). Dopuszcza się stosowanie innych niż przyjęte w dokumentacji systemów i urządzeń i materiałów pod warunkiem zamiany ich na równoważne lub lepsze.

PROJEKT WYKONAWCZY

Piotr Domiczek & Mariusz Szczurowski PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

KRYTA PŁYWALNIA W KĘPNIE

ul. WAŁ MŁODYCH, 63-600 KĘPNO

dz. nr. 9418, 9419, 9420, 9428, 9432, 9442, 15182, 15191, 94111, 94112, 9427, 9429, 9433, 9443, 152111

jedn. ewid. 300803_4 Kępno, obręb 0001 miasto Kępno

nr: CO3b

INSTALACJA C.O. I OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO RZUT II PIĘTRA

skala: 1:100

BRANŻA	SANITARNA	
PROJEKTANT SPEC. SANITARNEJ	mgr inż. Maciej Cybo UAN 7342—3/94	
ADYSTENT SPEC. SANITARNEJ	mgr inż. Jakub Sawa	