



ZESTAWIENIE PRZYJĘTYCH ŚREDNIC
RUR POLIPROPYLENYOWYCH
PP-R STABI

D _n	D _n x s
Dz 20	20 x 2,8 mm
Dz 25	25 x 3,5 mm
Dz 32	32 x 4,5 mm
Dz 40	40 x 5,6 mm
Dz 50	50 x 6,9 mm
Dz 63	63 x 8,7 mm
Dz 75	75 x 10,4 mm
Dz 90	90 x 12,5 mm
Dz 110	110 x 15,2 mm

Na rysunkach podano średnice zewnętrzne rur.
LEGENDA:

- instalacja wody zimnej
- instalacja ciepłej wody użytkowej
- instalacja cyrkulacji
- instalacja wody mieszanej

Uwaga:
Wymaga się stosowania przez wykonawcę materiałów, urządzeń i wyrobów dopuszczonych do stosowania i spełniających wymogi wynikające z obowiązujących norm i przepisów (w tym również Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004). Dopuszcza się stosowanie innych niż przyjęte w dokumentacji systemów i urządzeń i materiałów pod warunkiem zmiany ich na równoważne lub lepsze.

PROJEKT WYKONAWCZY

KRYTA PŁYWAŁNIA W KĘPNE

ul. WALKA MŁOCHYCH 63-400 KĘPNO
tel. nr 9418, 9419, 9420, 9426, 9432, 9442, 15182, 15181,
94111, 94112, 9427, 9428, 9433, 9443, 152111
jedn. ewid. 300803_4 Kępn. obręb 0001 miasto Kępn.

mgr inż. Maciej Cyba
UAN 7342-3/34

mgr inż. Maciej Cyba
UAN 7342-3/34

mgr inż. Maciej Cyba
UAN 7342-3/34

INSTALACJA WODOCĄGOWA

ROZWIĘCIE

1:100