

# Obliczenia kompensacji kolana SP2

Kolano:	SP2
Średnica:	150 mm
Głębokość:	1,08 m
Rodzaj izolacji:	Standard
Temp. eksploatacji:	65 °C
Temp. montażu:	8 °C
Jedn. siła tarcia:	4229,28 N/m
ΔL1	3,295 mm
L1'	1,463 m
Δ1	0,003 mm
Poduszki 1:	1m
ΔL2	4,327 mm
L2'	1,276 m
Δ2	0,004 mm
Poduszki 2:	1m

