

2. Ze względu na czytelność rysunki nie zawierają wszystkich pozycji konstukcyjnych oraz elementów wyposażenia instalacyjnego (złączek, bruzd, wpustów, itp.). W czasie wykonywania elementów architektoniczno - konstrukcyjnych należy wykorzystywać projekty branżowe (PW)
3. Rysunki architektoniczne rozpatrywać z rysunkami wszystkich branż. W razie niezgodności polnformować Projektanta w trybie nadzoru autorskiego.
4. Nadproża okienne i drzwiowe weryfikować z rysunkami zestawienia stolarki (odrębne opracowanie - PW), światło ościeży wg wytycznych dostawcy wybranego systemu.
5. Wszystkie bruzdy, przebicia i otwory wykonać zgodnie z wytycznymi projektów branżowych, w razie kolizji polnformować Projektanta w trybie nadzoru autorskiego.
6. Wszystkie brodziki pod natryskami wykonać jako obniżone, wyłożone płytkami ceramicznymi z systemową kształtką
7. ±0,00= 168,00 m n.p.m.
8. /---/ oznaczenie przebiegu instalacji wentylacji mechanicznej wg proj instalacji sanitarnych
9. Koryta kablowe montować pod stropem, z możliwością dostępu wg proj. instalacji mechanicznej
11. Zjeżdżalnię wraz z podkonstrukcją wykonać wg wytycznych dostawcy zjeżdżalni.
12. Wykończenie wnętrz (posadzki, sufity, nawierzchnie wykończeniowe) wg rys. szczegółowych wnętrz
13.Poz urządzeniami (centralami wentylacyjnymi i urządzeniami technologii wody- wg lokalizacji na proj. konstr.) zamiast warstw posadzki wykonać podstawę -fibrobeton - wg proj. konstr.
14. Opisy w dzwiach są wymiarem minimalnego przejścia.
15. W pomieszczeniach basenowych, brodzikach, natryskach i saunarium, SPA i szatniach stosować płytki wg projektu wnętrz (odrębne opracowanie - PW) z zaokrągloynmi krawędziami - kształtki systemowe.
16. Oznaczenia wysokości otaczającego terenu i elementów drogowych weryfikować z projektem drogowym.
17. W budynku we wskazanych miejscach wykonać balustrady:
- lokalizacja i typy balustrad wg rys. szczegółowych (PW)
- stosować balustrady przenoszące normowe siły poziome
18. Niecki , zjeżdżalnie i wannę hamowną wraz z podkonstrukcją wykonać wg rysunku z wytycznymi po opracowaniu proj. wykonawczego przez dostawcę niecek.
19. Wszystkie płonowe i poziome kanały wentylacji mechanicznej oraz płony instalacyjne (kanalizacji, wody, elektryki, c.o.) widoczne w pomieszczeniach mokrych należy obudować płytą cementową warstwową wodoodporną.
20. Wszystkie przejścia elementów instalacji (elektrycznych, wod-kan. c.o.) przez strefy p.poż. uszczelnić odpowiednimi masami p.poż., na przejściach kanałów wentylacyjnych przez strefy p.poż. wykonać klapy w odpowiedniej klasie lub wykonać obudowy kanałów w odpowiedniej klasie p.poż. zgodnej z klasą przegrody budowlanej.
21. Ścianki działowe murować do wysokości sufitów. Powyżej ścianki murowanej stosować ściankę lekką, systemową GK na systemowym ruszcie stalowym.
22. Niniejszy projekt przedstawić do weryfikacji dostawcy wskazanych płytek (wg projektu wnętrz - PW), który sporządza specyfikację ilościową, typów i elementów
23. Podmurówkę pod szafkami wykonać po wyborze producenta szafek i dostosować jej wymiary do wymiarów szafek.
24. We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych w części ogólnodostępnej stosować wentylację mechaniczną włączaną automatycznie za pomocą czujek obecności.
25. Wykonać zabudowy klap oddymiających p.poż na kanałach wentylacji mechanicznej.
26. W przypadku przejścia kanałów, rur i kabli z pomieszczeń wydzielonych pożarowo przez murowane i wylewane przegrody - uszczelnić odpowiednim środkiem posiadającym atest przeciwpożarowy.
27. Prace budowlane prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami:
28. Prace budowlane, a w szczególności konstrukcyjne należy prowadzić pod nadzorem autorskim i nadzorem uprawnionego kierownika budowy;
29. Wszystkie stosowane wyroby i produkty budowlane muszą spełniać wymagania wynikające z obowiązujących przepisów;
30. Rozbieżność w opracowaniach nie mogą być interpretowane na niekorzyść Inwestora;
31. Projekty warsztatowe zawierające elementy zabezpieczeń p.poż należy uzgodnić z rzeczoznawcą;
32. Wszystkie materiały i technologie nie opisane w projekcie przed zastosowaniem i wbudowaniem wymagają akceptacji autorów projektu i Inwestora:
33. Stosowanie wyżej wymienionych materiałów i technologii podano jako przykład rozwiązania i oczekiwanego standardu wykonania.
34. Dopuszcza się inne równoważne systemy zapewniające identyczne lub lepsze parametry wykonania.
35. Autorzy dokumentacji dopuszczają zastosowanie materiałów i systemów o parametrach równoważnych bądź lepszych od zastosowanych i opisanych w dokumentacji projektowej.Ich zastosowanie wymaga przeprowadzenia procedury stwierdzającej równoważność i zatwierdzenia przez Inwestora.
36. Profile mocowane do ściany dodatkowo wyizolować termicznie w celu zniwelowania mostków termicznych
37. Wszystkie połączenia różnych materiałów, miejsca przejścia rur instalacyjnych przez ściany, stropy itp, należy wykonać korek z żywicy epoksydowej.

PROJEKT WYKONAWCZY

Piotr Dominiczak & Mariusz Szczuroszek PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

data: listopad 2016r.

KRYTA PŁYWALNIA W KĘPNIE
ul. WAŁKI MŁODYCH, 63-600 KĘPNO
dz. nr. 941/8, 941/9, 942/5, 942/6, 943/2, 944/2, 1518/2, 1519/1, 941/11, 941/12, 942/7, 942/8, 943/3, 944/3, 1521/11
jedn. ewid. 300803_4 Kępno, obręb 0001 miasto Kępno

rys. nr 5A

RZUT DACHU

skala 1:200

BRANŻA	ARCHITEKTURA
PROJEKTANT ARCHITEKTURY	mgr inż. arch. Piotr Dominiczak UAN-7342-98/92 mgr inż. arch. Mariusz Szczuroszek Nr ewid. 9/99/DUW