Poz. F7. Stopa fundamentowa (x1)

Skala 1:50



3–3



3'–3'



Poz. F8. Stopa fundamentowa (x1)

Skala 1:50



1–1



1'–1'



Poz. F9. Stopa fundamentowa (x1)

Skala 1:50

2–2

2'–2'

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	DŁ. ŁĄCZNA [m] A–IIIN ø12	DŁ. ŁĄCZNA [m] A–IIIN ø16
Poz. F7 – Stopa fundamentowa – 1 szt.								
F7	3	16	1.900	18	1	18		34.20
	4	16	3.500	10	1	10		35.00
Poz. F8 – Stopa fundamentowa – 1 szt.								
F8	1	12	3.200	7	1	7	22.40	
	2	12	1.400	16	1	16	22.40	
Poz. F9 – Stopa fundamentowa – 1 szt.								
F9	3	12	2.900	9	1	9	26.10	
	4	12	1.700	15	1	15	25.50	
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							96.40	69.20
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0.888	1.578
MASA [kg]							85.60	109.20
MASA CAŁKOWITA [kg]							194.80	

1) Opis kształtu pręta: PN–EN ISO 3766 metoda B (osiowo)
2) Opis długości haka: gabarytowy
3) Długość pręta L: suma wymiarów osiowych

Poziom posadowienia fundamentów:
– wg rys. KB.1

Wymiary prętów w osiach.
W zestawieniu stali nie uwzględniono dodatku na materiały odpadowe.
Rysunek rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi i rysunkami gabarytowymi.

Zachować ciągłość zbrojenia na długości prętów:
– zakłady min. 50cm – dla ø10
– zakłady min. 60cm – dla ø12
– zakłady min. 75cm – dla ø16

Uwaga:
Beton C30/37 ; W8
Podbeton C8/10 lub suchy beton Rm5 – gr.10cm
Kruszywo dg<16mm
Stal zbrojeniowa AIIIN (RB500W)
Otulina 5cm

PROJEKT WYKONAWCZY

Piotr Dominiczak & Mariusz Szczuraszek PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

data: listopad 2016r.

KRYTA PŁYWALNIA W KĘPNIE
ul. WALKI MŁODYCH, 63-600 KĘPNO
dz. nr. 941/8, 941/9, 942/5, 942/6, 943/2, 944/2, 1518/2, 1519/1, 941/11, 941/12, 942/7, 942/8, 943/3, 944/3, 1521/11
jedn. ewid. 300803_4 Kępno, obręb 0001 miasto Kępno

rys. nr KB.6.4

BUDYNEK BASENOWY
STOPY FUNDAMENTOWE F7-F9

skala 1:50

BRANŻA	KONSTRUKCJA
PROJEKTANT KONSTRUKCJI	mgr inż. Ilona Cybel upr. budowlane do proj. bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnej WKP/0273/PWOK/13
OPRACOWANIE	mgr inż. Patrycja Gilewicz
OPRACOWANIE	mgr inż. Krzysztof Drężewski