


Ściana żelbetowa POZ.SB1.19

gr.35cm L=2,50m


skala 1:50




Ściana żelbetowa POZ.SB1.20

gr.30cm L=1,96m

skala 1:50



2-2



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ


POZ.	NR PRĘTA	ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			DŁ. ŁĄCZNA [m]		
				PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	A-IIIIN		
							ø10	ø12	ø16
Poz. SB1.19 – Ściana żelbetowa – 2.5 szt.									
SB1.19	1	16	5.230	20	2.5	50			261.50
	2	16	1.050	106	2.5	265			278.25
	3	16	5.410	10	2.5	25			135.25
	4	16	3.560	10	2.5	25			89.00
	5	16	1.670	10	2.5	25			41.75
	6	10	0.470	10	2.5	25	11.75		
Poz. SB1.20 – Ściana żelbetowa – 1.96 szt.									
SB1.20	7	12	3.730	14	1.96	27.44		102.35	
	8	12	1.050	50	1.96	98		102.90	
	9	12	4.730	7	1.96	13.72		64.90	
	10	12	2.880	7	1.96	13.72		39.51	
	11	12	1.220	7	1.96	13.72		16.74	
	12	10	0.420	8	1.96	15.68	6.59		
Poz. SB1.21 – Ściana żelbetowa – 9.54 szt.									
SB1.21	13	12	3.730	14	9.54	133.56		498.18	
	14	12	1.050	50	9.54	477		500.85	
	15	12	1.220	7	9.54	66.78		81.47	
	16	10	0.420	8	9.54	76.32	32.05		
	17	12	4.730	7	9.54	66.78		315.87	
	18	12	2.880	7	9.54	66.78		192.33	
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							50.39	1915.10	805.75
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0.617	0.888	1.578
MASA [kg]							31.09	1700.60	1271.47
MASA CAŁKOWITA [kg]							3003.17		

- Opis kształtu pręta: PN-EN ISO 3766 metoda B (osiowa)
- Opis długości haka: gabarytowy
- Długość pręta L: suma wymiarów osiowych


Ściana żelbetowa POZ.SB1.21

gr.30cm L=9,54m

skala 1:50




3-3



- Uwaga:
- Beton architektoniczny C30/37
- dg < 16mm
- Stal zbrojeniowa AIIIIN (RB500W)
- Otulina 3cm.
- Wymiary prętów w osiach.
- W zestawieniu stali nie uwzględniono dodatku na materiały odpadowe.
- Zachować ciągłość zbrojenia na długości prętów:
- zakłady min.60cm – dla ø12
 - zakłady min.75cm – dla ø16
 - zakłady min.100cm – dla ø20

Rysunek rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi i rysunkami gabarytowymi.

PROJEKT WYKONAWCZY			
 Piotr Dominiczak & Mariusz Szczurawek PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA		data: listopad 2016r.	
KRYTA PŁYWALNIA W KĘPNIE ul. WALKI MŁODYCH 63-600 KĘPNO dz. nr. 941/8, 941/9, 942/5, 942/6, 943/2, 944/2, 1518/2, 1519/1, 941/11, 941/12, 942/7, 942/8, 943/3, 944/3, 1521/11 jedn. ewid. 300803_4 Kępno, obręb 0001 miasto Kępno		rys. nr.	KB.11.22
BUDYNEK BASENOWY ŚCIANA ŻELBETOWA SB1.19-SB1.21		skala	1:50
BRANŻA	KONSTRUKCJA		
PROJEKTANT KONSTRUKCJI	mgr inż. Ilona Cybel upr. budowlana do proj. bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnej WKP/0273/PWK/13		
OPRACOWANIE	mgr inż. Patrycja Gilewicz		
OPRACOWANIE	mgr inż. Krzysztof Drzewski		