

LEGENDA	
T1/3	Tablica rozdzielcza T1 obwód nr 3 wysokość montażu 0,3 metra
	podwójne gniazdo 230V 16A w ramce
	gniazdo 230V 16A hermetyczne IP44 w ramce
	koryta kablowe typu K300, K200, K100 H60 grubość blachy min. 0.75mm
	rura osłonowa prowadzona w posadzce - typ na rysunku
	rura osłonowa prowadzona w posadzce - typ na rysunku
PEL	punkt elektryczno-logiczny naścienny p/t 2xgniazda ~230V ogólne, 2xgniazda ~230V dedykowane, 2xRJ45 - szczegół 1
	przeciwpożarowy wyłącznik prądu
	połączenie LgY2o 4mm2 z LWP
WM	lokalna szyna wyrównawcza potencjału - szynę podłączyć do najbliższej rozdzielnicy przewodem LgY 6mm2. Do szyny należy podłączyć metalowe przewody wodne za pomocą Lg6 4mm2
	gniazdo z wyłącznikiem 0-1 IP 44 16A 3P+Z+N 400V + 2 gniazda 230V
1f	wypust jednofazowy ~230V 16A
1f UD	Wypust kablowy ~230V z zapasem 30cm - urządzenie dezodoryzacyjne montować na ścianie nad drzwiami w odległości 10 cm od futryny wewnątrz pomieszczenia.
3f	wypust trójfazowy ~400V 16A
	bednarka FeZn 30x4 - zainstalować natynkowo, pomalować na żółto-zielono do bednarki podłączyć wszystkie metalowe części przewodzące przewodem LgY 4mm2. Bednarkę połączyć z uziemieniem obiektu.
ZGE	zestaw gniazd podłogowych punkt elektryczno-logiczny 2xgniazda ~230V ogólne, 2xgniazda ~230V dedykowane, 2xRJ45 - szczegół 2
Wszystkie gniazda w restauracji (o ile na rysunku nie zaznaczono inaczej) zamontować na h=1,2m.	
UWAGA: Przejścia kabli przez ściany stref pożarowych należy zabezpieczyć masą ognioodporną o odporności ogniowej ściany.	
Sieć LAN wg. odrębnego opracowania. Punkty logiczne montować w gniazdach razem w ramce z gniazdami 230V.	

nr pom.	nazwa pomieszczenia	powierzchnia netto [m^2]
2.01	KOMUNIKACJA	64,77
2.02	WIDOWNIA	154,64
2.03	KOMUNIKACJA	17,09
2.04	POMIESZCZENIE KOMENTATORÓW	12,61
2.05	MAGAZYN	8,96
2.06	PRZESTRZEŃ TECHNICZNA	301,77
2.08	WC DAMSKIE	9,39
2.09	WC MĘSKIE	6,65
RAZEM		**575,88**

UWAGA:
- WSZYSTKIE ELEMENTY PROJEKTOWE NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ I UZUPEŁNIĆ NA ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO;
- EWENTUALNE KOLIZJE URZĄDZEŃ, KONSTRUKCJI NALEŻY ROZWIĄZAĆ I WYELIMINOWAĆ NA ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO;
- WSZYSTKIE SZCZEGÓŁY I DETALE KONIECZNE DO PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI OBIEKTU NALEŻY OPRACOWAĆ NA ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO;

PROJEKT WYKONAWCZY

Piotr Domiczak & Mariusz Szczuraszek
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

data: PAŹDZIERNIK 2016r

KRYTA PŁYWALNIA W KĘPNIE
ul. WAŁKI M.ODYCH, 63-600 KĘPNO
dz. nr. 941/8, 941/9, 942/5, 942/6, 943/2, 944/2, 1518/2, 1519/1, 941/11, 941/12, 942/7, 942/8, 943/3, 944/3, 1521/11
jedn. ewid. 300803_4 Kępno, obręb 0001
miasto Kępno

rys. nr: IE23

Instalacja zasilania gniazd 230V/400V i urządzeń
- rzut piętro II

skala: 1:100

BRANŻA	ELETRYCZNA
PROJEKTANT	mgr inż. Wojciech Gąsiorek nr ewid. WKP/0392/PWOE/12 upr. budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
SPRAWDZAJĄCY	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Adam Niezgódka