



ETAP - AGREGAT

zasilanie awaryjne

zasilanie podstawowe

ETAP - OGRÓD SAUNOWY

YKY 5x16mm2

TSz - tablica saun zewnętrznych

PROJEKT WYKONAWCZY

Piotr Dominiczak & Mariusz Szczuraszek

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

data:

Listopad 2016r.

rys. nr

IE01

Schemat blokowy zasilania

skala

-

WYŁACZNIKI	Q1	Q2	Q3	
PRACA NORMALNA	Z	O	Z	
BRAK NAPIĘCIA SIECI I	O	Z	O	
BRAK NAPIĘCIA SIECI II	Z	O	Z	
WYŁĄCZENIE POŻAROWE	O	O	O/Z	

UWAGA:

- WSZYSTKIE ELEMENTY PROJEKTOWE NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ I UZUPEŁNIĆ NA ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO;
- EWENTUALNE KOLIZJE URZĄDZEŃ, KONSTRUKCJI NALEŻY ROZWIĄZAĆ I WYELIMINOWAĆ NA ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO;
- WSZYSTKIE SZCZEGÓŁY I DETALE KONIECZNE DO PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI OBIEKTU NALEŻY OPRACOWAĆ NA ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO;